

## **Funkčnost elektronického přístupového a zabezpečovacího systému TUL:**

Na objektech TUL s instalovaným přístupovým a zabezpečovacím systémem je třeba vědět následující informace a dodržovat následující pravidla:

1. zabezpečeny jsou přízemní chodbové prostory nebo prostory kateder,
2. režim zabezpečení katedrových prostor je dán nastavením katedrou,
3. následující body se vztahují na zabezpečení společných chodeb,
4. zabezpečení je vypnuto v pracovních dnech od 6.00 do 20.00 hodin,
5. v této době je objekt zpravidla volně přístupný (volný přístup je na některých objektech zkrácen),
6. mimo tuto dobu (v době zastřežení) je objekt přístupný pouze po identifikaci oprávněné osoby elektronickou čipovou kartou,
7. neoprávněné osobě systém neotevře,
8. při vstupu oprávněné osoby do zabezpečeného objektu prostřednictvím čipové karty se zabezpečení automaticky vypne na dobu „B“; poté dojde k opětovnému automatickému zapnutí zabezpečení,
9. doba „B“ slouží k průchodu střeženým prostorem – společnou chodbou,
10. při odchodu ze zabezpečeného objektu dojde k narušení hlídané zóny – společné chodby, které po době „A“ spustí poplach a ohlášení na pult centrální ochrany TUL (dále jen PCO),
11. oprávněná osoba vyhlášení poplachu v průběhu doby „A“ zruší svojí identifikací čipovou kartou pro otevření dveří a opuštěním objektu,
12. oprávněná osoba při setrvání ve střežené zóně může identifikací čipovou kartou spustit odpočet doby „B“, po které dojde k novému zabezpečení,
13. neoprávněná osoba nemůže odpočet doby „A“ ovlivnit a vstupem do střežené zóny způsobí poplach,
14. trvale vypnout zabezpečení nemůže ani oprávněná osoba,
15. toto lze provést pouze z PCO nebo z ovládací klávesnice daného objektu,
16. vedoucí kateder s vlastním zabezpečením připojeným na PCO musí dodat obsluze PCO pokyny pro řešení vyhlášeného poplachu v daném prostoru,
17. v případě náhodně spuštěného poplachu volejte na vnitřní linku 3302 nebo mobil 724 244537 (obsluha PCO) a tuto skutečnost ohlašte společně se svojí identifikací.

Doba „A“ mezi narušením střeženého prostoru a spuštěním poplachu je nastavena na 2 minuty.

Doba „B“ mezi vypnutím zabezpečení oprávněnou osobou a jeho automatickým zapnutím je nastavena na 3 minuty.